

Exp.: 19/2022
AJDM

ASUNTO: Rectificación Unidad 02.01 Jardinera acero del proyecto “Jardineras en Avda. José Mesa y López, entre Calle Galicia y Base Naval”.

Habiéndose publicado el proyecto “*Jardineras en Avenida José Mesa y López, entre calle Galicia y Base Naval*” en la plataforma de Contrataciones del Estado el pasado 27/5/2022, se ha podido comprobar que existe una errata en el texto de la Unidad 02.01 del presupuesto; donde pone acero galvanizado debe poner acero cortén, tal y como se refleja en el correspondiente Descompuesto de la Unidad, reflejado en el Anexo 1. Justificación de Precios, así como en el Plano de Detalle.

Por tanto, el texto de la Unidad 02.01 Jardinera acero, es:

Delimitación de jardinera realizada en acero cortén de 2mm de espesor, media de altura 0,20m sobre el nivel de la rasante y enterrada 0,10m en el terreno, anclada con taco químico a bordillo delimitador existente. Incluso refuerzos, soldaduras, canteados, rebordes, etc. Totalmente terminada.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de junio de 2022

Adán Jorge Dávila Medina
Ingeniero Civil

